

**Федеральная служба по надзору в сфере  
защиты прав потребителей и благополучия  
человека**

Генеральному директору  
ООО «Алексеевское КУ»  
Быковой Г.Е.  
E.mail: 709329@mail.ru

**Федеральное бюджетное  
учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в  
Республике Башкортостан»**

Шарфа ул. д. 7, г. Уфа, 450054 тел/факс (347) 2376400 / 2374248  
E-mail: fguz@02.rospotrebnadzor.ru  
<http://02.rospotrebnadzor.ru>  
ОКПО 75824463, ОГРН 1050204212255,  
ИНН/КПП 0276090570/027601001

На № 202 от 11.01.2023  
24 ЯНВ 2023 № 18-980

О результатах исследований

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» сообщает. Испытательным лабораторным центром учреждения по Вашей заявке проведены лабораторные исследования проб (образцов) воды централизованных систем питьевого водоснабжения по объекту: «Скважина ул. Железнодорожная, д. Русский Юрмащ, Уфимского района РБ». Выдан протокол лабораторных испытаний № 39083 от 09.12.2022

По исследованным показателям проба (образец) воды централизованных систем питьевого водоснабжения не соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по общей жесткости.

Главный врач

М.А. Скотарева

**Федеральная служба по надзору в сфере  
защиты прав потребителей и благополучия  
человека**

Генеральному директору  
ООО «Алексеевское КУ»  
Быковой Г.Е.  
E.mail: 709329@mail.ru

**Федеральное бюджетное  
учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в  
Республике Башкортостан»**

Шарифа ул. д. 7, г. Уфа, 450054 тел/факс (347) 2376400 / 2374248  
E-mail: fguz@02.rospotrebnadzor.ru  
<http://02.rospotrebnadzor.ru>  
ОКПО 75824463, ОГРН 1050204212255,  
ИНН/КПП 0276090570/027601001

На № 202 от 11.01.2023  
24 ЯНВ 2023 № 12-979

О результатах исследований

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» сообщает. Испытательным лабораторным центром учреждения по Вашей заявке проведены лабораторные исследования проб (образцов) воды централизованных систем питьевого водоснабжения по объекту: «ВНС (каптаж), д. Русский Юрмаш, Уфимского района РБ». Выдан протокол лабораторных испытаний № 39084 от 09.12.2022

По исследованным показателям проба (образец) воды централизованных систем питьевого водоснабжения не соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по общей жесткости, мутности.

Главный врач



М.А. Скотарева